

“Tržnice i pijace” d.o.o. Podgorica
 Broj: 5374
 Datum: 17. Septembar 2020.godine

Na osnovu člana 27 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, broj 74/19) i Pravilnika za sprovođenje jednostavnih nabavki („Službeni list CG“, br. 061/20, 065/20, 071/20), „**Tržnice i pijace“ d.o.o.- Podgorica** objavljuje/dostavlja

**ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA
 ZA JEDNOSTAVNE NABAVKE**

I Podaci o naručiocu

Naručilac: “Tržnice i pijace” d.o.o.	Lice/a za davanje informacija: Sanja Rakočević
Adresa: Oktobarske revolucije br.124	Poštanski broj: 81000
Sjedište: Podgorica	PIB: 02653915
Telefon: 020/625-424	Faks: 020/ 624-829
E-mail adresa: sanjarakocevictp@gmail.com	Internet stranica: www.pijacepg.me

II Predmet nabavke:

robe

III Opis predmeta nabavke:

Nabavka i ugradnja hlorne stanice u T.C. “Pobrežje”.

IV Procijenjena vrijednost jednostavne nabavke:

Procijenjena vrijednost jednostavne nabavke bez uračunatog PDV-a je 2.900,00 €;

V Tehničke karakteristike ili specifikacije

R.B.	Opis predmeta nabavke, odnosno dijela predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Jedinica mjere	Količina
1.	PUMPA	<p>Klipno-membranska dozirne pumpe za doziranje 15% rastvora Natrijum Hipohlorita (NaOCl) - Dozirna pumpa Tip: EMP KKS E60 0,9 l/h PV 10 bar; - Klipno Membranska dozirna pumpa kapaciteta 0,9 l/h; P=10bar; Napajanje 230V;50Hz; IV-redni LCD displej sa 4 funkcijske tipke; Režim rada: ručni (otkucaj/min ili l/h) i automatski režim rada (multiplikacijski pulsni signal - 1 signal=n udara pumpe ili pulsni djeliteljski signal - n signala=1 udar pumpe ili standardni analogni signal 0/4-20mA); Zaštita pumpe: signal zaštite od rada na suvo; samo-ventilirajuća i samo-odzračna dozirna pumpa; Korisnička zaštita: mogućnost zaštite lozinkom Kapacitet pumpe [l/h]: 0,9l/h Dozirni pritisak [bar]: 10 bara Diametar cilindra [mm]: 6,34mm Kapacitet doziranja po udarcu [cm³]: 0,12cm³ Dozirna preciznost: ± 2% Visina usisa: 2 mWs, usisna visina sa čistim, glatkim, mokrim ventilom Frekvencija doziranja max: 122 1/min Pritisak na usisu pumpe max. [bar]: 0,3 bar Usisni i povratni ventil (prije potisa): bez opruge</p>	Komada	1

		<p>Potisni ventil (doziranje): sa 1 oprugom Ambijent temperatura max: 40°C Kućište: thermoplastic polyester Glava pumpe: PVDF Dozirni cilindar i klip: Keramika Membrana: PTFE - EPDM compound membrana Ventili kućište: PVDF Brtve: FPM 602 (Viton B) Kuglica ventila: ceramic Opruge ventila: Hastelloy C22 PTFE-coated Težina [kg]: 2,4kg Napajanje: 230 V / 50/60 Hz Potrošnja struje [mA] at 50 Hz: 81 Potrošnja Snage [W] na 50 Hz: 18,7 Stepen zaštite: IP 65 Klasa izolacije: B Klasa zaštite: I</p>		
2.	<p>Usisna sonda D 32 sa signalom rezreva i signal prazna posuda i povratna konekcija</p>	<p>Sonda usisna za dozirnu pumpu EMP KKS, dužina usisne sonde L=1125mm dijametar cijevi: 32mm povratna konekcija: DN 6 konekcionni kabal: 3-pine plug incl. 5 m kabal Napon uključenja: max.48 V AC/DC Struja prekida: 0,5A Kapacitet prekida: 8 W / 8 VA</p>	Komada	1
3.	<p>Zidni nosač dozirne pumpe EMP KKS</p>	<p>Zidni nosač dozirne pumpe EMP KKS; materijal izrade PE;</p>	Komada	1

4.	Dozirni ventil sa dozirnom cijevi za hlorne proizvode	Dozirni ventil sa nepovratnim ventilom R1/2" PVC d4/d6mm-HIPO za spoj hlorootpornog crijeva d4/d6mm;	Komada	1
5.	Hlorootporno PE cijev	Hlorootporno crijevo d4/d6mm, materijal izrade PE;	Komada	1
6.	Rezervoar za dezinfekciono sredstvo	Rezervoar za natrijum-hipohlorit 50l, Volumen: 50l Materijal izrade: PE	Komada	1
7.	Ručni kolorimetrijski komparator	Ručni komparator za mjerenje slobodnog hlora u vodi, mjerni opseg 0-1mg CL/l, kontinuirana kolometrijska skala 0 – 1 mg/l;	Komada	1
8.	Impulsni vodomjer	Impulsni vodomjer DN100; PN10/16 Impulsni vodomjer HELIX WP 1000; DN 100, PN10;	Komada	1
9.	Reed relej	Reed relej, impuls 1/100, za impulsni vodomjer HELIX DN 100;	Komada	1

Tehnički dio specifikacije će biti sastavni dio Ugovora koji će naručilac zaključiti sa izabranim ponuđačem.

Ponuđač je obavezan dostaviti:

- Fotografija – kataloški prikaz ponuđene pumpe sa opremom i karakteristikama.
- Garantni rok: na komplet pumpu je minimum 2 (dvije) godine i počinje da teče od dana isporuke i potpisanog zapisnika o primopredaji.

-Izabrani ponuđač je obavezan da u periodu garantnog roka, u roku od 24 sata po prijemu pisanog obavještenja o nastalom kvaru pristupi intervenciji na otklanjanju kvara.

Garancija kvaliteta robe se dokazuje dostavljanjem:

- Ponuđač je dužan priložiti Ugovor sa proizvođačem / ovlašćenim zastupnikom, ponuđene pumpe sa opremom o obezbijeđenom servisu na teritoriji Crne Gore, uz obezbijeđenost rezervnih djelova, ili Izjavu proizvođača / ovlašćenog zastupnika o postojanju takvog Ugovora.

VI Način plaćanja

Virmanski - Plaćanje će se vršiti nakon isporučene robe i ispostavljanja računa.

VII Rok isporuke robe, izvođenja radova, odnosno pružanja usluge:

Rok isporuke je 10 (deset) dana od dana zaključenja Ugovora.

VIII Kriterijum za vrednovanje ponude:

najniža ponuđena cijena broj bodova

IX Način i rok dostavljanja ponuda

Ponude se mogu predati:¹

neposrednom predajom na arhivi naručioca na adresi Oktobarske revolucije br.124, Podgorica.

preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi Oktobarske revolucije br.124 ,Podgorica.

radnim danima od 08:00 do 14:30 sati , zaključno sa danom 22.09.2020. godine do 10:00 sati.

Ponude će se otvoriti dana 22.09.2020. godine u 10:05 sati.

X Rok za donošenje obavještenja o ishodu postupka

Pet (5) dana od dana javnog otvaranja ponuda.

XI Druge informacije

¹ Do dana uspostavljanja ESJN

Tehnički dio specifikacije će biti sastavni dio Ugovora koji će naručilac zaključiti sa izabranim ponuđačem.

Ponuđač sačinjava i podnosi ponudu u svemu prema Zahtjevu za dostavljanje ponuda.

Ponuđač može do isteka roka za dostavljanje ponuda dostaviti samo jednu ponudu i ne može je mijenjati.

Ponuđena cijena obuhvata sve troškove koji se odnose na predmet nabavke i koji su utvrđeni Zahtjevom za dostavljanje ponuda za jednostavne nabavke, bez iznosa PDV-a.

Ponuđena cijena se iskazuje brojčano u eurima.

Ponude primljene nakon roka za dostavljanje ponuda neće biti razmatrane.

Ponude dostavljene neposrednom predajom ili preporučenom pošiljkom se dostavljaju na crnogorskom jeziku, u zatvorenoj koverti na kojoj je napisan tekst "Ponuda – ne otvaraj", naziv i broj nabavke, kao i naziv, broj telefona i adresa ponuđača.

Ponude se otvaraju javno, najkasnije sat vremena nakon isteka roka za dostavljanje ponuda.

Otvaranju ponuda mogu da prisustvuju ovlašćeni predstavnici ponuđača, koji za tu svrhu prilažu punomoćje potpisano od strane ovlašćenog lica ponuđača.

Naručilac će svakom ponuđaču da dostavi primjerak obavještenja o ishodu postupka jednostavne nabavke na dokaziv način (elektronskom poštom, faksom i sl.).


Na obavještenje o ishodu postupka jednostavne nabavke nije dopuštena žalba.

Naručilac objavom obavještenja o ishodu postupka, odnosno izvršenom dostavom na dokaziv način stiče uslove za zaključenje Ugovora o nabavci.

Naručilac zadržava pravo da poništi postupak jednostavne nabavke, prije ili nakon roka za dostavljanje ponuda bez posebnog pisanog obrazloženja.

Predmetni postupak će sprovesti Službenik za javne nabavke.

Službenik za javne nabavke

Sanja Rakočević




Ovlašćeno lice naručioca

Ranko Jovanović
